

ვენტილაცია, სპეციფიკაცია

Nº	დასახელება	ტიპი	განზომ.	რაოდენ.	შენიშვნა
	ვენტილაცია				
	მ1 - მოდინებითი სისტემა ##1, 2, 3, 4, 5 სათავსები				
1	არხული ვენტილატორი L=420 მ³/სთ, P=220 პა, ხმაურის დონე 60/46 დბ N=0.32 კვტ, 230/1/50		კომპ.	1	საკუთვნებით (Systemair, Ruck)
2	მოდინებითი ცხაურა რეგულირებადი	ცხ.200×100	ცალი	3	
3	მოდინებითი ცხაურა რეგულირებადი	ცხ.300×100	ცალი	1	
4	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურცლოვანი ფოლადისაგან მართკუთხა კვეთით δ=0.5 მმ	150×100	გრძ.მ.	2.0	
5	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურცლოვანი ფოლადისაგან მართკუთხა კვეთით δ=0.5 მმ	150×150	გრძ.მ.	6,7	
6	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურცლოვანი ფოლადისაგან მართკუთხა კვეთით δ=0.5 მმ	200×200	გრძ.მ.	4.5	
7	გარე ცხაურა	Fგ.კ=0.06მ²	ცალი	1	
8	არხული ელექტროგამთბობი N=2.4 კვტ, ძაბვა 400/3/50 მარეგულირებელი ბლოკით		ცალი	1	
	გ1 - გამწოვი სისტემა ##1, 2, 3, 4, 5 სათავსები				
1	არხული ვენტილატორი L=420 მ³/სთ, P=180 პა, ხმაურის დონე 60/46 დბ N=0.32 კვტ, 230/1/50		კომპ.	1	საკუთვნებით (Systemair, Ruck)
2	გამწოვი ცხაურა რეგულირებადი	ცხ.200×100	ცალი	4	
3	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურცლოვანი ფოლადისაგან მართკუთხა კვეთით δ=0.5 მმ	150×100	გრძ.მ.	3.5	
4	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურცლოვანი ფოლადისაგან მართკუთხა კვეთით δ=0.5 მმ	150×150	გრძ.მ.	8,3	
5	ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურცლოვანი ფოლადისაგან მართკუთხა კვეთით δ=0.5 მმ	200×200	გრძ.მ.	4.5	
6	გარე ცხაურა	Fგ.კ=0.06მ²	ცალი	1	
7	ქოლგა ამწოვ შახტაზე	200×200	ცალი	1	

ვენტილაცია		
სასაწორო სათავსები		
სამცემიპაცია		
დაკვეთა		
პრ.მთ.არქიტექტ.		
დაამუშავა	დ. ჭეჭენაძე	დ. გუგუნიძე
სტადია		მ.პ.
ფურცელი		მ-2
ფურც. რაოდ.		
მასშტაბი		
თარიღი		2025