


УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству
Подземные горные работы
ООО «RMG Auramine»

 В. Абашмадзе
« 28 » 07 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный геолог
ООО «RMG Auramine»

 Н. Татуашвили
« 28 » 07 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Закупка централизованной промышленной системы пылеулавливания для
лаборатории подготовки геологических проб**

1. Объект закупки

Настоящая техническая спецификация определяет минимальные технические требования к закупке централизованной промышленной системы пылеулавливания для лаборатории подготовки геологических проб месторождения Бертакари ООО «RMG Auramine».

2. Область применения

Система предназначена для эффективного улавливания и фильтрации каменной и минеральной пыли, образующейся в рабочей зоне лаборатории подготовки геологических проб.

3. Комплект поставки

1. Централизованная промышленная система пылеулавливания.
2. Все основные компоненты, необходимые для эксплуатации системы.

4. Обязанности Заказчика и Поставщика

4.1 Обязанности Заказчика

1. Подготовка места монтажа в соответствии с техническими требованиями, предоставленными Поставщиком.
2. Обеспечение электропитания до места монтажа.
3. Обеспечение сжатым воздухом, необходимым для работы системы.

4. Обеспечение вспомогательного персонала в процессе монтажа.
5. Предоставление грузоподъемной техники при необходимости.

4.2 Обязанности Поставщика

1. Заблаговременно предоставить технические требования, инженерные параметры, размеры и другую необходимую информацию по месту монтажа.
2. Предоставить технические паспорта, монтажные чертежи и другую техническую документацию Заказчику.
3. Выполнить полное инженерное проектирование промышленной системы пылеулавливания.
4. Поставить систему в полной комплектности.
5. Выполнить полный монтаж системы.
6. Выполнить пусконаладочные работы, испытания и ввод системы в эксплуатацию.
7. Провести теоретическое и практическое обучение персонала лаборатории безопасной эксплуатации, использованию и техническому обслуживанию системы.
8. Предоставить перечень рекомендуемых запасных частей и сроки их поставки.
9. Обеспечить техническую поддержку и консультации в течение гарантийного периода.

5. Технические требования

№	Параметр	Требование
1	Тип системы	Централизованная промышленная система пылеулавливания
2	Назначение	Улавливание каменной и минеральной пыли, образующейся при подготовке геологических проб
3	Общая производительность	Не менее 8 000 м³/ч
4	Система фильтрации	Картриджный фильтр или эквивалентная технология с автоматической импульсной системой самоочистки, конструкция которой обеспечивает эффективную очистку фильтров.
5	Режим работы	Периодический (Batch Operation)
6	Техническое обслуживание	Безопасный и удобный доступ к фильтрам и зонам обслуживания.
7	Конструкция	Промышленная конструкция, рассчитанная на тяжелые условия эксплуатации.
8	Тип пыли	Сухая, высокоабразивная минеральная пыль.
9	Электропитание	380 В / 50 Гц / трехфазное.
10	Гарантия	Не менее 12 месяцев.
11	Соответствие стандартам	Сертификат СЕ или эквивалентный документ о соответствии.
12	Система безопасности	Обязательна.
13	Техническая документация	Технический паспорт, руководство по эксплуатации и сертификаты соответствия.
14	Состояние	Новое, неиспользованное, заводского изготовления.
15	Место установки	Предназначено для наружной установки.
16	Антикоррозионная защита	Металлическая конструкция должна быть защищена антикоррозионным покрытием и окрашена промышленной краской для наружной эксплуатации.
17	Качество очищенного воздуха	Остаточная концентрация пыли в очищенном воздухе не должна превышать 20 мг/м³.

Подготовил

Руководитель лаборатории подготовки проб
ООО «RMG Auramine»



Автандил Вардзелашвили